

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 424/16
128 10 PRAHA 2

Váš dopis zn.	Spisová značka	Vyřizuje / linka	Datum
	S-MHMP-1552492/2012/2/OZP-III- Vyš/R-3244	Ing. Vyšínová/4440	31.1.2013

R o z h o d n u t í

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OZP MHMP) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon) a § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, projednal v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), žádost Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem Vyšehradská 424/16, Praha 2, IČ 00025429, o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu po realizaci výměny spalovací technologie. Na základě zjištěných skutečností a posouzení předložených podkladů rozhodl dnešního dne takto:

1) P o v o l u j e dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona **provoz změněného vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu (kód 1.1.) – plynové kotelny po realizaci výměny spalovací technologie, o celkovém tepelném příkonu 1110 kW (tři plynové kotle De Dietrich DTG 330-20 Eco NOx o jmenovitém tepelném příkonu každého z kotlů 370 kW), umístěného v 1. PP objektu Ministerstva spravedlnosti ČR, na adrese Vyšehradská 424/16, Praha 2.**

2) S t a n o v í závazné podmínky pro provoz uvedeného stacionárního zdroje:

- Povinnost plnění specifických emisních limitů dle tabulky 1.2 části II Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.
- Povinnost provádět dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) a § 3 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb. autorizované měření emisí jedenkrát za tři kalendářní roky, ne však dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. Měření emisí musí být provedeno v souladu s ustanovením § 4 uvedené vyhlášky.

Odůvodnění

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy obdržel dne 4.12.2012 žádost Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem Vyšehradská 424/16, Praha 2, o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu (kód 1.1.) – plynové kotelny po realizaci výměny spalovací technologie, v objektu Vyšehradská 424/1616, Praha 2. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci.

Povolení změny stavby předmětného zdroje znečišťování ovzduší bylo vydáno rozhodnutím OZP MHMP č. j. S-MHMP- 0956753/2012/3/OZP-III-Vyš/R-3184/12 ze dne 28.8.2012.

Žádost o povolení provozu zdroje byla doložena náležitostmi v souladu s přílohou č. 7 k zákonu a protokolem o autorizovaném měření emisí č. T/1433/12/00/K1, K2, K3. Autorizované měření emisí provedla dne 15.11.2012 měřící skupina Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s., autorizovaná k měření emisí rozhodnutím MŽP č. j. 3162/820/09/Hl. Odběr vzorků pro analýzu byl proveden v kouřovodech za jednotlivými kotli, měřící místa byla v souladu s požadavky norem ČSN ISO 10396 a ČSN EN 15259. Způsob a podmínky měření byly v souladu s požadavky vyhlášky MŽP č.415/2012 Sb.

Posuzovaná plynová kotelna je situována v 1. PP objektu Vyšehradská 16, Praha 2 a je vybavena třemi plynovými teplovodními kotli De Dietrich DTG 330-20 EcoNOx o jmenovitém tepelném příkonu každého z kotlů 370 kW. Celkový tepelný příkon kotelny činí 1110 kW. Odtah spalin je vyveden nad střechu budovy. Kotelna slouží k dodávce tepla do administrativních prostor Ministerstva spravedlnosti ČR, přilehlé budovy Gymnázia Botičská a ubytovacího zařízení Ministerstva spravedlnosti ČR.

Předmětný zdroj znečišťování ovzduší – plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 1110 kW je vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší, uvedeným v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 1.1. - Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně.

Dle předloženého protokolu o autorizovaném měření emisí se hmotnostní koncentrace oxidů dusíku (NO_x) ve spalinách instalovaných kotlů pohybovaly do 45 mg/m³ a koncentrace oxidu uhelnatého (CO) do 25 mg/m³ (vše v suchém plynu, za normálních stavových podmínek, při ref. obsahu kyslíku 3 % objemová). Jedná se o hodnoty hluboko pod úroveň emisních limitů stanovených platnou legislativou pro uvedené znečišťující látky.

V průběhu správního řízení byla Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Praha (ČIŽP) požádána v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o vyjádření k povolení provozu zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Ve svém vyjádření č. j. ČIŽP/41/OOO/1210259.002/12/PHO ze dne 3.1.2013 ČIŽP uvedla, že vydává souhlasné stanovisko k uvedení zdroje znečišťování ovzduší do trvalého provozu.

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako příslušný orgán ochrany ovzduší prověřil předloženou žádost, protokol z autorizovaného měření emisí a další související podklady a konstatuje, že bylo dostatečně prokázáno, že realizovaný zdroj vyhovuje požadavkům legislativy ochrany ovzduší. Proto rozhodl dnešního dne, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí je rozhodnutím Odboru životního prostředí Magistrátu hl. města Prahy jako orgánu státní správy v ochraně ovzduší a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska a vyjádření tohoto odboru podle zvláštních předpisů.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle § 83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí České republiky podáním učiněným u Magistrátu hlavního města Prahy.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef **J a n o t a**
vedoucí oddělení ochrany ovzduší

Příloha: Dokumentace skutečného provedení stavby

Rozdělovník

Na doručení: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 424/16, 128 10 Praha 2, IČ 00025429

Co: ČIŽP – OI Praha (datová schránka)

OZP MHMP – spis, evidence